



SEDA HUANUCO S.A.

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

RENDICION DE CUENTAS Y DESEMPEÑO DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A. – AÑO 2011. INFORMACION DE INDICADORES DE CALIDAD DE SERVICIO

CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE – AUCAYACU al Diciembre del 2011.

Localidad /Sector	Horas de Abastecimiento de agua potable												Delimitación Geográfica	
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Aucayacu	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	Aucayacu

NIVELES DE PRESION EN LAS REDES DE AGUA POTABLE – AUCAYACU al Diciembre de 2011

Localidad/Sector	Niveles de Presión de Agua Potable												Calificación	Delimitación Geográfica
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Aucayacu	35.85	36.10	35.53	34.11	34.91	33.87	35.59	33.00	34.13	37.16	36.04	35.08	Buena	Aucayacu

RESERVORIOS DE AGUA PÒTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 - AUCAYACU.

Localidad	Capacidad M3	Estado de Conservación	Ubicación
Aucayacu	1000 M3	Buena	Alto Yacusisa

CONTINUIDAD DE SERVICIO DE AGUA POTABLE 2011 - TINGO MARIA

Sector - Localidad	Horas de Abastecimiento de Agua Potable												Delimitación geográfica	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agost.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.		
Castillo Grande	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	Castillo Grande
Tingo María	18	18	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	Zona Urbana
Tingo María	22	22	24	24	24	24	23	23	23	22	22	22	22	Zona Sur

NIVELES DE PRESION EN LAS REDES DE AGUA POTABLE - TINGO MARIA 2011

Sector - Localidad	Nivel de Presión de Agua Potable Metros de Columna de Agua												Calificación	delimitación geográfica
	Enero	Feb	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agost.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.		
Castillo Grande	31,49	52,49	35,84	43,58	46,9	42,48	24,11	20,78	23,97	44,20	38,73	37,52	Buena	Castillo Grande
Tingo María	17,48	19,95	18,03	22,83	28,33	16,17	24,11	20,78	23,97	17,73	15,42	12,82	Buena	Zona Urbana
Tingo María	15,95	23,46	13,34	18,4	18,03	12,77	24,11	20,78	23,97	18,98	13,43	12,25	Buena	Zona Sur

RESERVORIOS DE AGUA POTABLE – TINGO MARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

Localidad	Capacidad M3	Estado de Conservación	Ubicación
Castillo Grande	1000 m3	Buena	Castillo Grande
Tingo María	1800 m3	Regular	Prolog. Jr. Lamas
Tingo María	200 m3	Regular	Jr. José Olaya 342

CONTINUIDAD DE SERVICIO DE AGUA POTABLE - HUANUCO 2011.

Sector - Localidad	Horas de Abastecimiento de Agua Potable												Delimitación geográfica
	Enero	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agost	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	
Sector 1, 3 y 4 Huánuco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	Todo el caso Urbano
Sector 2 Amarilis	24	24	24	24	24	24	24	24	24	12	24	24	Todo el Distrito de Amarilis
Sector Pillcomarca ⁵	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	Zona baja de Pillcomarca
Sector 9 - Aparicio Pomares	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	AA.HH, Aparicio Pomares, Florida, Jorge Chávez

NIVELES DE PRESION EN LAS REDES DE AGUA POTABLE - HUANUCO 2011

Sector- Localidad	Nivel de Presión de Agua Potable Metros de Columna de Agua												Calificación	Delimitación geográfica
	Enero	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	julio	Agost.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.		
Sector 1, 3 y 4 - Huánuco	23.38	16.73	24.66	22.30	20.78	23.46	21.76	19.11	23.04	23.04	19.11	20.36	Buena	Todo casco Urbano Hco.
Sector 2 Amarilis	16.01	15.82	20.11	14.82	15.60	14.67	14.93	15.38	15.28	15.28	15.38	15.38	Buena	Todo el Distrito de Amarilis
Sector 5 - Pillco Marca	18.76	17.20	22.17	17.43	19.00	18.52	18.68	17.74	19.51	19.51	17.74	17.74	Buena	Todo el Distrito de Pillcomarca
Sector 9 Aparicio Pomares	27.52	33.47	30.96	33.09	36.18	30.22	26.55	25.66	36.08	36.08	25.66	27.49	Buena	AA.HH. A. Pomares, la Florida, Jorge Chávez

Reservorios de Agua Potable – Huánuco al 31 de Diciembre del 2011.

Localidad.	Capacidad (m3).	Estado de conservación.	Ubicación.
Huánuco.	2 500.	Regular.	Planta de tratamiento.
Huánuco.	2 000.	Regular.	Planta de tratamiento.
Huánuco.	2 500.	Regular.	Planta de tratamiento.
Huánuco.	1 000.	Regular.	San Luís.
Huánuco.	800.	Regular.	San Luís.
Huánuco.	150.	Regular.	Fonavi II.
Huánuco.	150.	Bueno.	Canteras de Llicua.
Huánuco.	150.	Bueno.	Terrazas de Llicua.
Huánuco.	600.	Bueno.	Aparicio Pomares.
Huánuco.	800.	Bueno.	Aparicio Pomares.
Huánuco.	150.	Bueno.	Aparicio Pomares.
Huánuco.	150.	Bueno.	Luzmila Templo

Producción de Agua Potable al 31 de Diciembre del 2011

LOCALIDAD	TIPO DE PLANTA	CAPACIDAD Lts/Seg.	ANTIGÜEDAD AÑOS
Huánuco	Planta Convencional	420	43
Tingo María	Pozos Tipo Caisson	146	33
Aucayacu	Planta Tipo CEPIS	32	14